

■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제1호서식]

## 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표

상호(명칭)	국제백신연구소	현장주소		서울시 관악구 관악로1 서울대연구공원내			
구분	대상설비	대상	비고	구분	대상설비	대상	비고
<b>열원 및 냉난방설비</b>	냉동기 (터보 2 대) (2쪽)	[√]		<b>열원 및 냉난방설비</b>	항온항습기(2대) (10-1~2쪽)	[√]	
	냉동기 (흡수식 1 대) (3쪽)	[√]			팩키지 에어컨(실외기 38대) (11-1~3쪽)	[√]	
	흡수식 냉온수기 공랭식 냉동기	[ ]	제외	<b>공기조화 설비</b>	공기조화기(일반 7대) (12-1~6쪽)	[√]	
	냉각탑 (1*2조 *4 대) (4쪽)	[√]			공기조화기(패키지)	[ ]	제외
	축열 (빙축열 24조) (5쪽)	[√]		<b>환기설비</b>	송풍기 (8대) (기계 /2, 전기/2, WC/2, 주 차/2) (13-1~12쪽)	[√]	
	보일러 (관류 3대) (6쪽)	[√]			필터 (3대) (AHU-5/-7 2EA, BSL3 1EA) (14-1~3 쪽)	[√]	
	열교환기 (3대) (냉/2 · 난/1) (7-1~2쪽)	[√]		<b>급수급탕설비</b>	고 · 저수조 (2대) (15-1~2쪽)	[√]	
	팽창탱크(5대) (냉/2 · 난/2, 시수/1) (8-1~3쪽)	[√]			<b>오수정화 및 물재이용설비</b>	오수정화설비	[ ]
	펌프 (20대) (냉/10, 난/7, 시수/3) (9-1~7쪽)	[√]		<b>자동제어설비</b>		물 재이용설비	[ ]
			자동제어 시스템 (16쪽)		[√]		

점검기간 : 2022 년 1 월 일부터 2022 년 12 월 일까지

점검자 : 이 만 영 (서 명)

### 작성 방법

1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가할 수 있다
2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.